

# サークライン形LED ベガライト 配線要領書

## －VLT－IRシリーズ

既存の照明器具を利用してベガライトを導入する際は、下記の配線替え工事が必要です。  
また、作業の前に下記注意事項の確認をお願い致します。


- 1.配線替えは電気工事有資格者が行ってください。
- 2.ベガライトは直結方式なので本要領書を基に安定器・グローの配線をカットし AC100V または 200V に直結する配線替えを行ってください。  
※安定器やインバーターは使用しないでください。(安定器やインバーターに必要な電気が流れて省エネにはなりません。また、安定器が古くなり火災の原因となる恐れがあります。)
- 3.照明器具を外して配線替え工事を行った場合、再取付を堅牢に行ってください。固定が不完全な場合、落下の原因となります。

### ◆LED 直結配線

サークライン形の口金規格はG10qでありソケットにピンを4本差し込む方式となっている。  
ベガライトIRシリーズでは専用のソケットを同封しています。

このソケットの線と電源線(図例の3)を圧着端子により結線して下さい。


専用ソケット (付属品)



取付状況



### ◆照明器具の例



株式会社 エコマックスジャパン